

# 海南省城镇供水企业水质检测

## 水质常规日检验报告

单位： 三亚环境检测技术服务有限公司

检测日期： 2023年09月28日

报出日期： 2023年09月28日

| 样品名称：原水、出厂水       |                           | 取样日期： 2023年9月28日 |           |              |        |   |         |                |           |            |                | 取样地点： 北部水厂         |                |                |                     |           |           |       |
|-------------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------|--------|---|---------|----------------|-----------|------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|-------|
| 项目                | 1                         | 2                | 3         | 4            | 5      | 6   | 7       | 8              | 9         | 10         | 11             | 12                 | 13             | 14             | 15                  | 16        |           |       |
| 结果                | 二氧化氯<br>mg/L              | 游离氯<br>mg/L      | 色度<br>(度) | 浑浊度<br>(NTU) | 臭和味    | 肉眼可见物   | pH      | 高锰酸盐指数<br>mg/L | 氨<br>mg/L | 氨氮<br>mg/L | 菌落总数<br>CFU/ml | 总大肠菌群<br>MPN/100ml | 总大肠菌群<br>MPN/L | 粪大肠菌群<br>MPN/L | 大肠埃希氏菌<br>MPN/100ml | 铁<br>mg/L | 锰<br>mg/L |       |
| 样品编号              |                           |                  |           |              |        |   |         |                |           |            |                |                    |                |                |                     |           |           |       |
| 230928YS02        | 北部原水                      | -                | -         | 25           | 47.9   | 无异臭、异味  | 少许异物    | 7.17           | 3.16      | -          | 0.227          |                    | -              |                |                     | -         | <0.10     | <0.03 |
| 230928CC02        | 北部出厂水                     | -                | 0.85      | <5           | 0.288  | 无异臭、异味  | 无       | 7.09           | 0.80      | 0.07       | -              |                    | -              | -              |                     |           | <0.10     | <0.03 |
| GB3838-2002 (III) |                           |                  |           |              |        |   |         | 6~9            | ≤6        |            | ≤1.0           |                    |                |                | 10000               |           | ≤0.3      | ≤0.1  |
| GB/T5749-2022     | 0.1~0.8                   | 0.3~2            | ≤15       | ≤1           | 无异臭、异味 | 无   | 6.5~8.5 | ≤3             | ≤0.5      |            | ≤100           | 不得检出               |                | 不得检出           | 不得检出                | 不得检出      | ≤0.3      | ≤0.1  |
| 检验依据              | 《生活饮用水标准检验法》(GB5750-2023) |                  |           |              |        | 说明：1. 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯与游离氯两项指标应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。<br>2. 因微生物（菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希菌）一到两天后才能出具结果，故不在表中列出。 |         |                |           |            |                |                    |                |                |                     |           |           |       |